




1233608 Teknisk veggboкс 1.5 ST


| | |
|----------------|--|
| Model/type: | 1233608 |
| Materiale: | V0 flammehemmende halogenfri polyetylen-plast |
| Data: | 60 mm festeavstand |
| Direktiv: | Lavspenningsdirektivet LVD 2006/95/EC |
| Standard: | EN 60670-1:2005 |
| Sertifisering: | NEMKO |
| Forpakning: | 1 stk/20 stk |
| Glødetrødtest: | > 850°C |



| Betegnelse | Farge | Elnummer | EAN nummer |
|--|-------|----------|---------------|
| 3606 teknisk veggboкс 1.5 ST | Grønn | 1233608 | 7070913360815 |
| Tilbehør: Skjøtestykke 71mm | Grønn | 1233613 | 7070913361317 |
| Tilbehør: Skjøtestykke 84mm | Grønn | 1233614 | 7070913361416 |
| Tilbehør: Blindlokk til BeTEK box | Grønn | 1233655 | 7070913365513 |
| Tilbehør: 2-løps stuss (2x20mm) | Grønn | 1233616 | 7070913361614 |
| Tilbehør: 3-løps stuss (2x16, 1x20mm) | Grønn | 1233612 | 7070913361218 |
| Tilbehør: 4-løps stuss (4x16mm) | Grønn | 1233615 | 7070913361515 |
| Tilbehør: Koblingstuss 25mm | Grønn | 1233617 | 7070913361713 |
| Tilbehør: Koblingstuss 32mm | Grønn | 1233618 | 7070913361812 |
| Tilbehør: Koblingstuss 40mm | Grønn | 1233619 | 7070913361911 |
| Tilbehør: Teknisk skrue 3 x 60mm | Grønn | 1233667 | 7070913000018 |
| Tilbehør: Dekkløkk for 1,5 Veggboкс | Grønn | 1233627 | 7070913362710 |
| Tilbehør: Utforingsring 6mm 1,5 boks | Grønn | 1233640 | 7070913364011 |
| Tilbehør: Utsparingsmal for tekn og 1,5 boks | Grønn | 1233630 | 7070913363014 |

For å installere veggboксen trengs det et 73 mm hullbor.

Målskisser:



Produsent:

BETEK NORGE AS
Postboks 1556 Lundsiden
4688 Kristiansand

Org. nr. 980 832 481
Tlf 38 53 15 00
e-post: post@betek-norge.no

| Versjon | Erstatter | Dato |
|---------|-----------|---------|
| 1.2 | 1.1 | 2013-06 |